

## Gamme de maintenance CVC

*Edition de février 2017, Largier Technologie*



# Adoucisseur à sel

| Nature des opérations préventives à effectuer      | Fréquence     |
|--|---------------|
| Nettoyage externe                                  | 1 Fois par an |
| Mesure du TH de l'eau brute                        | 2 Fois par an |
| Mesure du TH de l'eau adoucie                      | 2 Fois par an |
| Mesure du TH de l'eau distribuée                   | 2 Fois par an |
| Nettoyage et désinfection du bac à sel             | 1 Fois par an |
| Contrôle de la présence de sel dans le bac         | 2 Fois par an |
| Dégrippage et resserrage des raccords hydrauliques | 1 Fois par an |