

Gamme de maintenance CVC

Edition de février 2017, Largier Technologie

Aérotherme à eau



Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle du fonctionnement et de l'état du dépressostat et des flexibles (si présence)	1 Fois par an
Contrôle du fonctionnement général	1 Fois par an
Contrôle et resserrage des connexions électriques	1 Fois par an
Nettoyage de la batterie	1 Fois par an
Nettoyage et dépoussiérage de l'appareil	1 Fois par an
Nettoyage et désinfection du bac à condensats	1 Fois par an