



Analyse de l'eau

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Analyse complète de la qualité d'eau	2 Fois par an
Analyse légionnelle	2 Fois par an
Mesure du phosphate	12 Fois par an
Mesure du taux d'anti-corrosion	12 Fois par an
Relevé de la température	365 Fois par an
Relevé du pH de l'eau	12 Fois par an
Relevé du TH de l'eau	12 Fois par an