

Gamme de maintenance CVC

Edition de février 2017, Largier Technologie



Armoire électrique

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle des voyants	1 Fois par an
Contrôle et resserrage des connexions électriques	1 Fois par an
Essai de l'interrupteur de proximité et des protections électriques	1 Fois par an
Nettoyage du coffret	1 Fois par an