



Armoire frigorifique

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle des voyants	1 Fois par an
Contrôle d'étanchéité (fonction de la charge équivalente CO ₂)	1 Fois par an
Contrôle et resserrage des connexions électriques	1 Fois par an
Contrôle visuel de l'encrassement du filtre	2 Fois par an
Essai de l'interrupteur de proximité et des protections électriques	1 Fois par an
Nettoyage de la batterie	1 Fois par an
Nettoyage du coffret électrique	1 Fois par an