



Automate de régulation

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle des paramètres de la régulation	2 Fois par an
Contrôle du fonctionnement général des différents actionneurs	2 Fois par an
Mise à jour logiciel	(Si nécessaire)