



Ballon de stockage ECS

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Chasse rapide en point bas	4 Fois par an
Dégrippage et resserrage des raccordements hydrauliques	1 Fois par an
Relevé de la température de l'eau distribuée	4 Fois par an
Vidange, nettoyage, désinfection et rinçage du ballon ECS	1 Fois par an