

Gamme de maintenance CVC

Edition de février 2017, Largier Technologie



Batterie in-gaine à eau

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle du fonctionnement général	2 Fois par an
Contrôle et resserrage de la boulonnerie	1 Fois par an
Contrôle et resserrage des connexions électriques	1 Fois par an
Dégrippage et resserrage des raccords hydrauliques	1 Fois par an
Nettoyage de la batterie à eau	1 Fois par an