



## Batterie in-gaine électrique

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle du fonctionnement général	2 Fois par an
Contrôle et resserrage de la boulonnerie	1 Fois par an
Contrôle et resserrage des connexions électriques	1 Fois par an
Nettoyage et dépoussiérage de l'appareil	1 Fois par an