

Gamme de maintenance CVC

Edition de février 2017, Largier Technologie



Caisson de ventilation double flux

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle du fonctionnement général	2 Fois par an
Contrôle et resserrage des connexions électriques	1 Fois par an
Nettoyage et désinfection du filtre	2 Fois par an
Mesure de l'intensité absorbée au moteur d'extraction	1 Fois par an
Mesure de l'intensité absorbée au moteur de soufflage	1 Fois par an
Remplacement filtre	A convenir