

Gamme de maintenance CVC

Edition de février 2017, Largier Technologie



Caisson de ventilation simple flux

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle du fonctionnement général	2 Fois par an
Contrôle et resserrage des connexions électriques	1 Fois par an
Nettoyage et désinfection du filtre	2 Fois par an
Mesure de l'intensité absorbée	1 Fois par an
Remplacement filtre	A convenir