

Gamme de maintenance CVC

Edition de février 2017, Largier Technologie



Centrale de traitement d'air

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle de l'état des courroies	1 Fois par an
Contrôle de l'état du dépressostat et des flexibles	1 Fois par an
Contrôle des voyants	1 Fois par an
Contrôle du fonctionnement général	2 Fois par an
Contrôle et resserrage de la boulonnerie	1 Fois par an
Dégrippage et resserrage des raccords hydrauliques	1 Fois par an
Essai de l'interrupteur de proximité	1 Fois par an
Lubrification des parties en mouvements	1 Fois par an
Nettoyage de la batterie chaude	1 Fois par an
Nettoyage de la batterie froide	1 Fois par an
Nettoyage et désinfection du bac à condensats	1 Fois par an
Remplacement de la courroie	1 Fois par an*
Remplacement des filtres F7	1 Fois par an*
Remplacement des filtres G4	2 Fois par an*

(*) Fréquence conseillée. La 1^{ère} année sera décisive dans la gestion de la périodicité des remplacements, celle-ci est fonction de l'utilisation des appareils, de la localisation géographique, des événements climatiques et plus généralement des besoins dans le bâtiment.