



## Chaudière bois

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle du fonctionnement général	4 Fois par an
Evacuation et nettoyage du cendrier	4 Fois par an
Nettoyage externe	1 Fois par an
Présence de combustible	2 Fois par ans
Prestation annuelle d'entretien de la chaudière	1 Fois par an
Graissage des pièces en mouvements	2 Fois par an