



Chaudière électrique

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle du fonctionnement général	2 Fois par an
Contrôle et resserrage des connexions électriques	1 Fois par an
Dégripage et resserrage des raccords hydrauliques	1 Fois par an
Essai de l'interrupteur de proximité et des protections électriques	1 Fois par an
Mesures électriques de l'intensité absorbée	1 Fois par an