

Gamme de maintenance CVC

Edition de février 2017, Largier Technologie



Chaudière fuel (Puis. < 50 kW)

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle de combustion	1 Fois par an
Entretien annuel et remise de l'attestation d'entretien	1 Fois par an
Nettoyage externe de la chaudière et du bruleur	1 Fois par an
Relevé du niveau de fioul (si réalisable)	1 Fois par an