



## Circulateur double

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle du fonctionnement de la permutation des pompes	2    Fois par an
Contrôle du fonctionnement général	2    Fois par an
Lubrification des parties en mouvements	1    Fois par an
Mesure de l'intensité absorbée (moteur n°1 et n°2)	1    Fois par an
Nettoyage externe	1    Fois par an
Relevé de la pression amont et aval (moteur n°1 et n°2)	1    Fois par an
Relevé de l'énergie absorbée (moteur n°1 et n°2) (si réalisable)	2    Fois par an
Relevé du nombre de démarrage (moteur n°1 et n°2) (si réalisable)	2    Fois par an

