



Disconnecteur contrôlable

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle du fonctionnement du disjoncteur par un organisme accrédité	1 Fois par an
Nettoyage externe	1 Fois par an