

## Gamme de maintenance CVC

*Edition de février 2017, Largier Technologie*



### Echangeur à plaques

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Dégrippage et resserrage des raccords hydrauliques	1    Fois par an
Etude des températures globales sur l'appareil (si réalisable)	1    Fois par an
Nettoyage externe	1    Fois par an
Relevé de la perte de charge circuit primaire et secondaire (si réalisable)	2    Fois par an