

Gamme de maintenance CVC

Edition de février 2017, Largier Technologie



Extracteur ($Q_v < 1000 \text{ m}^3/\text{h}$)

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle de l'état du dépressostat et des flexibles (si présence)	1 Fois par an
Essai de l'interrupteur de proximité	1 Fois par an
Nettoyage et dépoussiérage de l'appareil	1 Fois par an
Ouverture du caisson et vérification de l'état de l'appareil	1 Fois par an