

Gamme de maintenance CVC

Edition de février 2017, Largier Technologie



Groupe de maintien de pression

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Chasse rapide en point bas	1 Fois par an
Contrôle du fonctionnement général pour création d'une fuite volontaire	2 Fois par an
Relevé de la pression de l'arrêt de la pompe	1 Fois par an
Relevé de la pression de mise en marche de la pompe	1 Fois par an
Nettoyage externe	1 Fois par an