



Groupe extérieur de VRV

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle de l'état des plots anti-vibratoires	1 Fois par an
Contrôle de l'état du calorifuge	1 Fois par an
Contrôle d'étanchéité (fonction de la charge équivalente CO ₂)	1 Fois par an
Contrôle et resserrage des connexions électriques	1 Fois par an
Nettoyage de la batterie extérieure	2 Fois par an
Relevé des données caractéristiques du circuit frigorifique	1 Fois par an