

## Gamme de maintenance CVC

*Edition de février 2017, Largier Technologie*



### Groupe froid air / eau (Puis. < 100kW)

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle de l'état des plots anti-vibratoires	1 Foix par an
Contrôle des pressostats de sécurité HP et BP	1 Foix par an
Contrôle d'étanchéité (fonction de la charge équivalente CO <sub>2</sub> )	2 Foix par an
Contrôle du fonctionnement général	2 Foix par an
Contrôle du niveau d'huile	1 Foix par an
Contrôle et resserrage de la boulonnerie	1 Foix par an
Contrôle et resserrage des connexions électriques	1 Foix par an
Dégripage et resserrage des raccords hydrauliques	1 Foix par an
Mesures électriques	1 Foix par an
Nettoyage de la batterie extérieure	2 Foix par an
Relevé des données caractéristiques du circuit frigorifique	1 Foix par an
Relevé de la température de l'eau : entrée et sortie groupe	1 Foix par an