



Mitigeur thermostatique

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Dégrippage et resserrage des raccords hydrauliques	1 Fois par an
Manœuvre de la cartouche interne	1 Fois par an
Nettoyage externe	1 Fois par an
Relevé des températures : eau froide, eau chaude, eau mitigée	2 Fois par an