



## Module de production d'ECS par échangeur

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle du fonctionnement de la vanne 3 voies	2 Fois par an
Contrôle du fonctionnement général	2 Fois par an
Dégripage et resserrage des raccords hydrauliques	1 Fois par an
Essai des protections électriques	1 Fois par an
Etude des températures globales sur l'appareil	1 Fois par an
Nettoyage externe	1 Fois par an