

## Gamme de maintenance CVC

*Edition de février 2017, Largier Technologie*

# Mono-split



Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle de l'état des plots anti-vibratoires	1 Fois par an
Contrôle de l'état du calorifuge	1 Fois par an
Contrôle d'étanchéité (fonction de la charge équivalente CO <sub>2</sub> )	0 Fois par an
Contrôle et resserrage des connexions électriques	1 Fois par an
Nettoyage de la batterie extérieure	1 Fois par an
Nettoyage du conduit d'évacuation des condensats	1 Fois par an
Nettoyage et désinfection du filtre et du bac à condensats	2 Fois par an