

Gamme de maintenance CVC

Edition de février 2017, Largier Technologie



PAC air / eau (Puis. < 100kW)

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle des pressostats de sécurité HP et BP	1 Fois par an
Contrôle d'étanchéité (fonction de la charge équivalente CO ₂)	2 Fois par an
Contrôle du fonctionnement du cycle de dégivrage	1 Fois par an
Contrôle du fonctionnement général	2 Fois par an
Contrôle du niveau d'huile	1 Fois par an
Contrôle et resserrage de la boulonnerie	1 Fois par an
Contrôle et resserrage des connexions électriques	1 Fois par an
Dégripage et resserrage des raccords hydrauliques	1 Fois par an
Mesures électriques	1 Fois par an
Nettoyage de la batterie extérieure	2 Fois par an
Relevé des données caractéristiques du circuit frigorifique	1 Fois par an
Relevé de la température de l'eau : entrée et sortie groupe	1 Fois par an