



Panneaux solaire

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle de l'état du calorifuge	1 Fois par an
Dégrippage et resserrage des raccords hydrauliques	1 Fois par an
Etude des températures globales sur l'installation solaire.	1 Fois par an
Manœuvre des vannes	1 Fois par an
Nettoyage des panneaux et de la surface d'absorption	1 Fois par an