

## **Gamme de maintenance CVC**

*Edition de février 2017, Largier Technologie*



### **Radiant gaz**

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle du fonctionnement général	1    Fois par an
Nettoyage bruleur et pièce détachées	1    Fois par an
Nettoyage et dépoussiérage de l'appareil	1    Fois par an