



## Réchauffeur de boucle

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle de fonctionnement et de l'état du thermostat	1 Fois par an
Contrôle et resserrage des connexions électriques	1 Fois par an
Dégrippage et resserrage des raccords hydrauliques	1 Fois par an
Mesures électriques	1 Fois par an
Nettoyage externe de l'appareil	1 Fois par an
Relevé de la température : entrée / sortie réchauffeur	2 Fois par an