

*Edition de février 2017, Largier Technologie*



Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle du fonctionnement général	1    Fois par an
Contrôle et resserrage des connexions électriques	1    Fois par an
Nettoyage et dépoussiérage de l'appareil	1    Fois par an