

## **Gamme de maintenance CVC**

*Edition de février 2017, Largier Technologie*



# Station solaire

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle de l'état du calorifuge	1 Fois par an
Contrôle du fonctionnement général	2 Fois par an
Dégrippage et resserrage des raccords hydrauliques	1 Fois par an
Essai de l'interrupteur de proximité	1 Fois par an
Relevé de la pression dans le circuit solaire	2 Fois par an