

Edition de février 2017, Largier Technologie



Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle du fonctionnement de l'ensemble	1 Fois par an
Mesures électriques	1 Fois par an
Nettoyage général de l'appareil	1 Fois par an
Relevé de la pression de consigne	2 Fois par an
Resserrage des connexions électriques	1 Fois par an