

## **Gamme de maintenance CVC**

*Edition de février 2017, Largier Technologie*



### Unité intérieure de VRV

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle du fonctionnement général	1    Fois par an
Nettoyage de la batterie	1    Fois par an
Nettoyage du conduit d'évacuation des condensats	1    Fois par an
Nettoyage et désinfection du filtre et du bac à condensats	2    Fois par an