

*Edition de février 2017, Largier Technologie*



Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle de l'état de la membrane	1 Fois par an
Mesure de la température de l'eau à l'entrée du vase	2 Fois par an
Relevé de la pression de gonflage	1 Fois par an