

Edition de février 2017, Largier Technologie



Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle du fonctionnement général	1 Fois par an
Nettoyage de la batterie à eau	1 Fois par an
Nettoyage du conduit d'évacuation des condensats	1 Fois par an
Nettoyage et désinfection du filtre et du bac à condensats	2 Fois par an