

Gamme de maintenance CVC

Edition de février 2017, Largier Technologie



Ventilo-convecteur 2 tubes / 2 fils

Nature des opérations préventives à effectuer	Fréquence
Contrôle du fonctionnement général	1 Fois par an
Contrôle et resserrage des connexions électriques	1 Fois par an
Nettoyage de la batterie à eau	1 Fois par an
Nettoyage du conduit d'évacuation des condensats	1 Fois par an
Nettoyage et désinfection du filtre et du bac à condensats	2 Fois par an